



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡ/ΛΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 31, 10553, Αθήνα
Τηλέφωνα : 2132158150-1-5
Email : dpy.athin.pyrasf@psnet.gr

Αθήνα: 16-09-2024

Αριθ. Πρωτ. 18807 Φ.701.1

Προς:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Καταγγελίας»

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ' αριθ. 405972979/19-07-2024 αναφορά – καταγγελία.

(β) Η υπ' αριθ. 415398907/11-09-2024 αναφορά – καταγγελία.

(γ) 16/2015 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2326/τ.Β'/29-10-2015) όπως ισχύει.

(δ) 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 5549/τ.Β'/29-11-2021) όπως ισχύει.

1. Σε απάντηση των ανωτέρω (α) & (β) σχετικών, αναφορικά με τον έλεγχο τήρησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε εγκατάσταση με χρήση Εκπαιδευτήριο (10^ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης), που βρίσκεται στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 23 στην Νέα Σμύρνη, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

(α) Από τον έλεγχο του Αρχείου της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται φάκελος πυροπροστασίας.

(β) από αυτοψία που διενεργήθηκε την 31-07-2024 από Αξιωματικό της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι:

- Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το εκπαιδευτήριο είναι υφιστάμενο με αρχική ημερομηνία κατασκευής πριν την 17-02-1989 και συνεπώς εξετάζεται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της (γ) σχετικής.
- Το κτίριο είναι μονώροφο ισόγειο και από τον έλεγχο προέκυψε ότι διέθετε φορητά μέσα πυροπροστασίας όπως 2 φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως χωρητικότητας 6 κιλών έκαστος, απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο) και φωτισμό ασφαλείας.
- Σύμφωνα με το Παράρτημα (Δ) της (δ) σχετικής τα εκπαιδευτήρια που διαθέτουν μαθητές ηλικίας μικρότερης των 6 ετών, κατατάσσονται στην κατηγορία μεσαίου βαθμού κινδύνου (Β) και βάση του άρθρου 4 της ίδιας, απαιτείται να προβαίνουν σε εκπόνηση και αρχειοθέτηση μελετών πυροπροστασίας στον πληροφοριακό σύστημα εγκρίσεων Διοικητικών Πράξεων της Υπηρεσίας μας «e-Άδειες». Η εκπόνηση μελετών γίνεται από αρμόδιο μελετητή ο οποίος φέρει τα απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας προκύπτουν από τη μελέτη πυροπροστασίας σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα κτιριολογικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της (γ) σχετικής ο μελετητής διατηρεί το δικαίωμα αίτησης αποκλίσεων και κατά συνέπεια έγκρισης της μελέτης πυροπροστασίας βάση του άρθρου 3 της (δ) σχετικής.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, θα πρέπει ο εκμεταλλευτής του χώρου, στον οποίο και κοινοποιείται το παρόν να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για το συγκεκριμένο χώρο, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των σχετικών άρθρων της (δ) σχετικής ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία ανάλογα με την περίπτωση.
3. Τέλος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 167 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ Α 27), την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσω πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.
4. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρινίσεις.

Ο Προϊστάμενος

Αθανάσιος Δημ. Γκούνας
Αντιπύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. 10^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23
Τ.Κ. 17123, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ